

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, ул. Дзержинского 5, тел. 64-63-78

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Пензенской области

г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел 68-17-77

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Пензенского района, г. Пенза, ул. Перспективная, 1, тел. 38-11-56

(наименование органа надзора, указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 28/ 1 /1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной
школе им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное,*

*Баландиной Ольге Анатольевне – директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное.*

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пензенского района по пожарному надзору N 28 от "12" апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с "16" апреля 2021 г. по "30" апреля 2021 г. проведена плановая выездная проверка, по соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации помещений, зданий, территорий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное, расположенного по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Изумрудная, д. 8А, Главным государственным инспектором Пензенского района по пожарному надзору Ларцевым Юрием Владимировичем, государственным инспектором Пензенского района по пожарному надзору Рачкиным Сергеем Владимировичем совместно с ответственным за пожарную безопасность, заместителем директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное, Богачевым Александром Викторовичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	Не все двери лестничных клеток имеют приспособления для самозакрывания	часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.6, 5.3.9 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.08.2021	
2. +	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	01.08.2021	
	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	01.08.2021	

	требованиях пожарной безопасности" помещений кладовых различного назначения, а также помещения электрощитовой с обозначением их категории на видных местах;			
+	Электропровода в учебном классе №107 эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции;	Основание: подпункт «а» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479;	01.08.2021	
	В подвальном помещении не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Основание: пункт 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	01.08.2021	
+	В здании школы не обеспечено наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Основание: пункт 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	01.08.2021	
	Не все помещения здания школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	(Основание: часть 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 484.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты», таблица А.1).	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Пензенского района по пожарному надзору
(должность)

Государственный инспектор Пензенского
района по пожарному надзору
(должность)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«30» апреля 2021 года

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12



Ларцев Ю.В.
(фамилия и инициалы)

Рачкин С.В.
(фамилия и инициалы)

директор школы Басанкина С.А.
(должность, фамилия и инициалы)